

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 28/08/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	467,098	28,205	4,426	46.5	23.6
Centro Operacional Chinchá	213,405	12,819	4,091	NA	31.8
City Gate de Independencia	127,679	6,356	4,259	33.7	22.8
Total Distribuido	808,182	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	34,050	2,395	135	3.7	20.1
Centro Operacional Chinchá	PE	5,090	323	51	3.6	31.9
	AC	174,265	12,819	4,091	16.6	31.8
Centro Operacional Pisco	PE	4,910	570	10	4.2	31.3
	AC	0	1,903	616	16.9	30.4
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	18,957	1,262	512	4.2	28.4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	43,502	3,261	38	4.3	21.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE	31,314	4,621	0	5.3	33.9
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,478	89	0	4.0	25.2
City Gate Ica	PE	481	103	9	4.2	37.5
	AC	124,510	14,568	983	16.7	29.5
City Gate Nasca	PE	2,347	296	13	3.7	33.6
	AC	43,973	2,719	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,705	260	13	3.8	29.3
Troncal H-P ⁴	AC	228,196	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	47,342	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	127,679	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,338	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,464	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	169,974	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,616	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	70,757	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	83,368	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	342,604	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.