

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 30/08/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	974,490	52,466	6,568	50.1	22.3
Centro Operacional Chinchá	166,906	11,492	2,438	NA	31.0
City Gate de Independencia	70,689	6,444	0	34.6	37.2
Total Distribuido	1,212,085	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	20,746	1,964	143	3.7	20.0
Centro Operacional Chinchá	PE	2,008	270	51	3.6	31.3
	AC	144,152	11,492	2,438	16.6	31.0
Centro Operacional Pisco	PE	1,163	319	0	4.3	30.8
	AC	0	1,431	371	16.9	28.7
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	12,648	813	351	4.2	26.9
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	40,016	2,983	54	4.3	21.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	5.3	34.5
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,786	130	0	4.0	23.5
City Gate Ica	PE	326	45	9	4.2	38.1
	AC	118,527	11,389	1,058	16.7	15.4
City Gate Nasca	PE	1,779	212	12	3.7	33.6
	AC	52,036	2,619	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,032	67	15	3.5	30.7
Troncal H-P ⁴	AC	234,637	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	52,531	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	458,009	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	70,689	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,179	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,439	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	176,870	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	51,702	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	71,377	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	80,318	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	709,511	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.