

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 31/08/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	486,960	28,682	1,959	51.7	26.0
Centro Operacional Chinchá	226,653	11,767	7,933	NA	30.0
City Gate de Independencia	127,960	6,502	4,254	33.9	21.5
Total Distribuido	841,573	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	31,001	1,968	135	3.7	20.1
Centro Operacional Chinchá	PE	4,567	318	51	3.4	32.4
	AC	173,026	11,767	7,933	16.5	30.0
Centro Operacional Pisco	PE	4,011	506	39	4.2	31.2
	AC	0	1,665	742	16.9	29.4
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	17,128	1,132	573	4.2	27.8
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	42,026	3,244	38	4.3	21.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE	17,708	4,602	0	5.3	35.0
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,675	177	0	3.9	24.7
	PE	395	79	9	4.2	40.1
City Gate Ica	AC	129,095	12,866	5,026	16.7	27.5
	PE	2,015	258	13	3.7	33.6
City Gate Nasca	AC	38,544	2,560	10	16.2	24.7
	PE	1,313	62	13	3.9	28.1
Troncal H-P ⁴	AC	248,535	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	46,281	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	127,960	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	47,222	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,595	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	189,987	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	55,452	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	93,041	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	99,518	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	265,505	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica