

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo:

1/06/2026

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	705,245	50,149	9,144	49.7	27.6
Centro Operacional Chinchá	165,427	9,900	5,596	NA	34.2
City Gate de Independencia	8,638	5,936	0	35.4	35.5
<b>Total Distribuido</b>	879,310	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	34,469	2,564	135	3.7	21.1
Centro Operacional Chinchá	PE	3,152	234	51	3.6	31.3
	AC	127,806	9,900	5,596	17.0	34.2
Centro Operacional Pisco	PE	23,914	1,719	552	4.3	32.5
	AC	12,153	2,298	928	16.9	32.8
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	37,685	3,025	38	4.2	22.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE	20,459	5,056	0	5.2	38.2
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,144	75	0	3.9	25.0
City Gate Ica	PE	2,734	259	43	4.2	31.7
	AC	127,596	13,256	680	16.6	28.8
City Gate Nasca	PE	2,460	310	13	3.8	33.6
	AC	40,932	2,700	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	872	40	13	3.3	31.3
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC	208,430	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC	51,784	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC	175,082	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGESUR	8,638	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m3</b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,230	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,518	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	144,244	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	40,954	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	69,768	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	48,217	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	517,740	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

  
  
 Ing. Víctor Delgado B.

Aprobado por:

  
  
 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica