

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 6/10/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	635,234	41,128	4,104	52.5	25.6
Centro Operacional Chinchá	199,369	14,969	3,945	NA	32.5
City Gate de Independencia	125,460	6,339	4,711	33.9	23.6
Total Distribuido	960,063	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	30,248	2,244	135	3.7	21.2
Centro Operacional Chinchá	PE	10,426	530	51	3.6	34.3
	AC	158,695	14,969	3,945	16.8	32.5
Centro Operacional Pisco	PE	2,001	399	0	4.3	33.1
	AC	3,059	2,221	443	17.0	29.3
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	16,530	1,057	407	4.3	28.0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	45,506	3,546	38	4.2	22.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE	33,747	4,973	0	5.3	35.0
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,815	136	0	3.9	26.6
City Gate Ica	PE	338	57	8	4.2	42.5
	AC	161,789	13,592	2,503	16.7	26.2
City Gate Nasca	PE	2,317	285	13	3.7	33.6
	AC	45,373	2,694	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,222	73	13	4.0	31.6
Troncal H-P ⁴	AC	237,591	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	51,693	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	32,253	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	125,460	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,511	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,503	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	174,373	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	44,965	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	74,601	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	67,325	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	423,325	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Víctor Delgado B.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica