

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 7/10/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	475,602	41,212	1,863	51.0	23.7
Centro Operacional Chinchá	210,753	14,211	3,031	NA	33.2
City Gate de Independencia	127,834	6,105	4,262	33.7	20.2
Total Distribuido	814,189	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	29,704	2,299	135	3.7	20.3
Centro Operacional Chinchá	PE	10,805	535	51	3.6	27.4
	AC	170,244	14,211	3,031	16.8	33.2
Centro Operacional Pisco	PE	2,128	435	0	4.3	30.2
	AC	1,701	3,060	443	17.0	29.9
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	17,229	1,142	411	4.3	27.8
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	46,319	3,056	38	4.2	21.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE	68,763	5,023	0	5.3	22.5
Estación de Distrito de Paracas	PE	2,035	135	0	3.9	24.2
City Gate Ica	PE	429	77	8	4.2	28.2
	AC	165,795	13,397	2,875	16.7	26.7
City Gate Nasca	PE	2,232	305	13	3.8	33.6
	AC	44,076	2,720	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,480	82	13	4.0	29.4
Troncal H-P ⁴	AC	235,510	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	54,259	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	127,834	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,307	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,501	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	169,967	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,729	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,774	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	78,163	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	437,268	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Ing. Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica