

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 12/10/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	464,086	41,269	5,509	51.0	26.5
Centro Operacional Chinchá	235,793	15,015	6,897	NA	32.1
City Gate de Independencia	125,966	6,315	3,918	33.8	22.9
Total Distribuido	825,845	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	34,640	2,240	135	3.7	20.9
Centro Operacional Chinchá	PE	12,536	626	51	3.6	33.9
	AC	188,617	15,015	6,897	16.7	32.1
Centro Operacional Pisco	PE	2,616	481	0	4.2	33.6
	AC	3,983	2,327	604	17.0	28.8
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	18,715	1,247	576	4.3	28.4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	46,218	3,519	38	4.2	22.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	118,558	4,995	0	4.8	9.1
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,831	104	0	3.9	26.0
City Gate Ica	PE	401	96	8	4.2	38.3
	AC	197,122	15,287	6,359	16.6	27.4
City Gate Nasca	PE	2,385	322	13	3.7	33.6
	AC	57,328	2,732	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,506	110	13	3.9	29.8
Troncal H-P ⁴	AC	228,058	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	44,110	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	125,966	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	47,085	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,463	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	163,364	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	56,701	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	94,750	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	98,792	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	491,468	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Ing. Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica