

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 13/10/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	571,525	40,171	3,283	46.3	24.0
Centro Operacional Chinchá	213,224	13,413	3,773	NA	32.4
City Gate de Independencia	126,042	6,230	4,748	33.8	23.9
Total Distribuido	910,791	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	33,817	2,382	135	3.7	21.3
Centro Operacional Chinchá	PE	11,991	640	51	3.6	35.9
	AC	167,416	13,413	3,773	16.7	32.4
Centro Operacional Pisco	PE	2,476	425	0	4.2	33.4
	AC	2,774	1,699	639	17.0	30.2
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	18,564	1,107	585	4.3	29.8
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	47,385	5,197	38	4.2	22.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	90,199	4,996	0	5.2	11.3
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,987	136	0	3.8	27.5
City Gate Ica	PE	572	305	9	4.2	39.0
	AC	173,494	15,366	3,017	16.7	29.8
City Gate Nasca	PE	2,357	279	13	3.7	33.6
	AC	45,031	2,691	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,220	98	13	3.9	29.2
Troncal H-P ⁴	AC	240,035	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	58,943	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	126,042	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	46,729	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,541	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	175,358	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	44,988	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,706	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	74,764	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	474,174	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.