

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 18/10/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	1,203,639	75,249	12,847	49.9	21.7
Centro Operacional Chinchá	196,742	12,162	7,301	NA	31.6
City Gate de Independencia	124,206	6,524	4,057	33.8	20.9
Total Distribuido	1,524,587	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	20,550	1,566	143	3.7	21.7
Centro Operacional Chinchá	PE	9,689	566	51	3.7	34.7
	AC	166,503	12,162	7,301	16.8	31.6
Centro Operacional Pisco	PE	315	173	0	4.3	34.1
	AC	0	1,139	385	17.0	29.6
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	12,406	299	332	4.3	28.3
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	42,993	3,615	54	4.3	22.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	84,611	5,001	0	5.2	20.6
Estación de Distrito de Paracas	PE	2,045	87	0	3.9	26.5
City Gate Ica	PE	329	56	9	4.2	35.0
	AC	190,794	13,866	7,107	16.7	28.8
City Gate Nasca	PE	1,784	199	12	3.7	33.6
	AC	35,817	2,617	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,045	72	15	4.1	29.3
Troncal H-P ⁴	AC	241,516	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	39,211	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	550,774	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	124,206	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	46,275	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,502	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	180,792	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	35,525	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	97,549	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	98,343	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	935,395	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.