

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 20/10/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	536,094	63,386	1,019	46.2	22.0
Centro Operacional Chinchá	209,976	14,669	3,270	NA	30.1
City Gate de Independencia	125,464	6,408	3,908	33.9	24.0
Total Distribuido	871,534	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	36,479	2,599	135	3.7	19.7
Centro Operacional Chinchá	PE	12,271	635	51	3.6	29.3
	AC	161,226	14,669	3,270	16.7	30.1
Centro Operacional Pisco	PE	2,657	466	0	4.2	26.4
	AC	2,563	2,740	483	17.0	25.5
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	17,877	439	452	4.3	25.1
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	42,083	2,870	38	4.2	21.3
Estación de Distrito de Villacuri	PE	91,663	5,027	0	5.1	28.4
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,598	105	0	3.9	22.7
City Gate Ica	PE	292	31	7	4.2	36.3
	AC	172,641	13,616	3,044	16.6	29.1
City Gate Nasca	PE	2,275	306	13	3.7	33.6
	AC	44,174	2,721	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,225	88	13	3.9	26.9
Troncal H-P ⁴	AC	230,176	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	41,364	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	125,464	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	46,922	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,504	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	172,777	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,826	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,196	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	76,301	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	439,038	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Ing. Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica