

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo:

1/09/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	470,838	28,876	10,520	47.5	23.4
Centro Operacional Chinchá	238,509	12,144	8,169	NA	30.7
City Gate de Independencia	125,735	6,117	4,197	33.7	19.3
Total Distribuido	835,082	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	40,439	2,654	135	3.7	19.6
Centro Operacional Chinchá	PE	6,838	413	51	3.5	23.3
	AC	191,232	12,144	8,169	16.5	30.7
Centro Operacional Pisco	PE	4,504	538	16	4.2	31.4
	AC	0	1,768	684	16.8	28.9
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	18,047	613	592	4.2	25.1
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	43,265	3,295	38	4.2	20.6
Estación de Distrito de Villacuri	PE	109,330	4,629	0	4.8	8.3
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,692	105	0	4.0	24.1
City Gate Ica	PE	498	101	10	4.2	26.1
	AC	155,473	12,928	5,167	16.7	28.8
City Gate Nasca	PE	2,395	324	13	3.7	33.6
	AC	57,735	2,728	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,497	88	13	4.0	21.3
Troncal H-P ⁴	AC	218,006	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	58,194	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	125,735	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	46,251	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,297	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	160,089	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	57,293	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	98,086	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	98,519	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	442,610	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Ing. Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica