

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 2/09/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	466,810	29,193	8,288	43.8	21.9
Centro Operacional Chinchá	240,274	13,065	7,877	NA	30.9
City Gate de Independencia	115,498	6,331	1	34.0	22.3
Total Distribuido	822,582	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	41,050	2,552	135	3.7	20.1
Centro Operacional Chinchá	PE	7,256	453	51	3.5	33.9
	AC	191,968	13,065	7,877	16.5	30.9
Centro Operacional Pisco	PE	5,166	581	19	4.2	30.9
	AC	0	1,848	706	16.8	28.4
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	18,828	1,237	583	4.2	24.2
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	42,703	2,347	38	4.2	21.2
Estación de Distrito de Villacuri	PE	84,376	4,614	0	5.2	11.8
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,492	111	0	4.0	25.5
	PE	434	87	10	4.2	35.9
City Gate Ica	AC	153,248	12,873	5,094	16.7	27.5
	PE	2,421	309	13	3.7	33.6
City Gate Nasca	AC	57,744	2,718	10	16.2	24.7
	PE	1,288	58	13	3.8	30.7
Troncal H-P ⁴	AC	217,813	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	46,407	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	115,498	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,363	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,575	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	161,707	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	57,246	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	97,994	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	97,881	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	406,429	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica